

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

*Главное управление МЧС России по городу Москве*

(наименование территориального органа МЧС России)

*Управление по западному административному округу*

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

*1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы*

(наименование органа государственного пожарного надзора)

*119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 87, корп. 2, тел: 8-495-932-94-11; факс: 8-495-932-94-40;*

*E-mail: zaol@gpn.moscow*

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 173/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению  
города Москвы «Школа № 324 «Жар-птица»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

*директору – Беспалову Алексею Викторовичу*

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 1 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 173 от «17» октября 20 17 года, ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 11 ч. 00 мин. «07» ноября 20 17 г.

по 17 ч. 00 мин. «20» ноября 20 17 г.

Проведена **плановая**, выездная проверка

ГБОУ «Школа № 324 «Жар-птица» по адресам: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 54; ул. Удальцова, д. 31

дознавателем 1 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве, капитаном вн. сл. Карпенко Николаем Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Ибрагимовой Зульфией Умяровной – инженер по ГО и ЧС

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленных в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение

	нарушения			)
1	2	3	4	5
<i>ул. Лобачевского, д. 54</i>				
1.	На объекте допущено <u>использование технического помещения (подвала) для хранения мебели и других предметов, а также организована мастерская.</u>	<b><u>ППР РФ, п. 23 (б):</u></b> На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	14.08.2018	
2.	<u>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты – системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.</u>	<b><u>ППР РФ, п. 61:</u></b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	14.08.2018	
3.	<u>Не соблюдаются требования к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, а именно - отсутствует система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го типа, что не соответствует требованиям СП 3.13130.2009.</u>	<b><u>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.4, 6, 84</u></b>	14.08.2018	
4.	<u>Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0.5 м., что не соответствует требованиям СП 5.13130.2009.</u>	<b><u>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.4, 6, 83</u></b>	14.08.2018	
<i>ул. Удальцова, д. 31</i>				
5.	<u>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты – автоматическая пожарная</u>	<b><u>ППР РФ, п. 61:</u></b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические	14.08.2018	

	сигнализация. (разделка 4 группы)	средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.		
6.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0,5 м., что не соответствует требованиям СП 5.13130.2009.	<b>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.4, 6, 83</b>	<b>14.08.2018</b>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

дознаватель 1 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москва  
Карпенко Николай Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по  
пожарному надзору)




(подпись)

М. Л. П.

« 20 » ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

 директор Беспалов А.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » ноября 2017 г.